



Отдел образования
Администрации г. Ржева
**Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная
школа №7»**

города Ржева Тверской области
Ул. К. Маркса, д.41
Тел.: 2-17-50 факс 3-07-85
school-7-rzhev@mail.ru

«___» _____ 20__ г.
№ _____

Информация МОУ «СОШ № 7»


об устранении замечаний, выявленных в ходе плановой выездной проверки
РОСТЕХНАДЗОРа

(распоряжение Центрального управления Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору от 13.04.2017 № Т-254 –пр «О проведении
плановой выездной проверки юридического лица»)

№ п/п	Выявленные нарушения	Информация об устранении
1.	Ответственный за электрохозяйство не прошел проверку знаний в Ростехнадзоре	Проверка знаний пройдена 14.06.2017 г.
2.	Не назначен заместитель ответственного за электрохозяйство	Приказ № 72/1 от 02.06.2017 г. «О назначении заместителя ответственного за электрохозяйство»
3.	Отсутствует перечень технической документации	Перечень технической документации МОУ «СОШ № 7» города Ржева Тверской области утвержден 01.06.2017 г.
4.	Отсутствует график проверки знаний с росписями сотрудников	График проверки знаний с росписями сотрудников составлен 01.06.2017 г.
5.	Общая схема электроснабжения по Потребителю в целом не пересмотрена	Схема электроснабжения по Потребителю утверждена 15.06.2017 г
6.	Не предоставлен график периодического осмотра электрооборудования	График периодического осмотра электрооборудования составлен и утвержден 01.06.2017 гн.
7.	Журнал учета электрооборудования с перечислением основного электрооборудования и с	Журнал заведен 01.06.2017 г.

	указанием технических характеристик. А также присвоения им инвентарных номеров	
8.	Отсутствует перечень работ , разрешенных в порядке эксплуатации	Перечень составлен и утвержден 01.06.2017 г.
9.	Отсутствует список работников, имеющих право ведения оперативных переговоров, утвержденный отв. за электрохозяйство	Составлен и утвержден 01.06.2017 г.
10	Отсутствует распоряжение руководителя Потребителя о назначении ответственных лиц (с III группой)за поддержание исправного состояния, проведение периодических проверок (не реже 1 раза в 6 месяцев) переносных и передвижных электроприемников	Приказ № 82 от 18.07.2017 г.
11	Отсутствует перечень средств защиты с указанием мест хранения, используемых в ЭУ, утвержденный отв. за электрохозяйство	Составлен и утвержден 01.06.2017 г.
12	Не проведены периодические профилактические испытания, измерения параметров электрооборудования: не проведена проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки	Испытания проведены ООО «Ржевэлектромонтаж» (технический отчет № 144 от 18.07.2017 г.)
13	Не проведены периодические профилактические испытания, измерения параметров электрооборудования: не проведено измерение сопротивления заземляющего устройства.	Испытания проведены ООО «Ржевэлектромонтаж» (технический отчет № 144 от 18.07.2017 г.)

Директор МОУ «СОШ № 7»



Наветная Т. Н.